

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PROCESSO Nº 102.20147.045
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Nona Região

Segue esclarecimento...

No Item 2, Solicita-se "Ar Condicionado tipo split, piso teto, ecológico, capacidade mínima de refrigeração de 48.000 BTUs/h, ciclo frio, voltagem 220V, **classificação INMETRO "A"**, evaporadora na cor branca, **vazão médio de ar por metro cúbico, cerca de 36,58**, com regulador de velocidade, função times, sleep, swing e turbo, baixo nível de ruído máximo 36 a 56db, potência mínima de 3000W, compressor rotativo. Acompanha controle remoto, pilha AA nova, manual do usuário e termo de garantia. Garantia mínima de 1 ano concedida pelo fabricante e 90 dias pelo fornecedor. Marca de Referência: Carrier, qualidade equivalente ou superior." Ocorre que para a capacidade de refrigeração solicitada (48.000 BTUs/h) não existe equipamento com a Classificação Energética INMETRO "A".

Solicitamos a possibilidade de apresentar um modelo com **classificação INMETRO "B"** e alterar a vazão média para **2.000 (Dois mil) metro cúbicos por hora**.

RESPOSTA

Quanto ao pedido de esclarecimento, foram analisados. Segue resposta:

1. Referente aos questionamentos e pontuações apresentados, os argumentos são procedentes. O edital será retificado para adequação.